



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A.

ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

tel.: +48 58 562 38 91

fax.: +48 58 775 15 86

www.pbdsa.pl

e-mail: biuro@pbdsa.pl

Starogard Gdański, dnia 26.05.2025r.

Urząd Gminy Markusy
Markusy 82, 82-325 Markusy
markusy@data.pl

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim w odpowiedzi na interpelację z dnia 19.05.2025r. informuje, że pobocza na wskazanym odcinku zostaną wykonane w konstrukcji grunt rodzimy - warstwa mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 grubości 10cm zgodnie z dokumentacją przetargową, techniczną w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem w terminie umownym.

Kierownik Robót
mgr Inż. Monika Singer
upr.nr ewid. KUP/0040/ROWDD/13

Sprawę prowadzi: Monika Singer
tel. 609201521, e-mail m.singer@pbdsa.pl

BI.7021.44.2025

Markusy, dnia 02.06.2025r.


Radny Gminy Markusy
Pan Mariusz Abramowski
Zwierzno 60A
82-325 Markusy

Dotyczy: Interpelacji w sprawie wykonania poboczy na drodze gminnej w miejscowości Zwierzno dz. 331.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie sprawdzenia zgodności z projektem wykonywania poboczy drogi gminnej w miejscowości Zwierzno dz. nr 331, Gmina Markusy informuje, że w/w pobocze będzie wykonane zgodnie z projektem technicznym.


Inwestycja jest w trakcie realizacji, a do nadzoru jest zatrudniony Inspektor Nadzoru.

W załączeniu pismo firmy wykonującej remonty dróg na terenie gminy.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Abramowski, Zwierzno 60A, 82-325 Markusy,
2. A/a.



Zwierzno, 19.05.2025 r.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Wasik

**Interpelacja Radnego Gminy Markusy Mariusza Abramowskiego
w sprawie sprawdzenia zgodności wykonania poboczy na drodze gminnej w miejscowości
Zwierzno z dokumentacją projektową**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 9 Regulaminu Rady Gminy Markusy, składam interpelację w związku z wykonaniem robót budowlanych na drodze gminnej w miejscowości Zwierzno - za cmentarzem. W wyniku osobistych obserwacji stwierdziłem, iż pobocza tej drogi zostały wykonane z materiału szlakowego, co budzi moje wątpliwości co do zgodności z projektowanymi rozwiązaniami.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Czy w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej w miejscowości Zwierzno, za cmentarzem, przewidziano wykonanie poboczy z materiału szlakowego, czy też zaplanowano inny rodzaj materiału?**
Proszę o wskazanie dokładnych specyfikacji materiałowych oraz technologicznych zawartych w projekcie dotyczącym tej inwestycji.
- 2. Czy wykonanie poboczy z materiału szlakowego jest zgodne z wymaganiami technicznymi zawartymi w obowiązujących normach i przepisach, w tym m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz w projekcie budowlanym?**
Proszę o szczegółowe odniesienie się do przepisów prawnych i norm technicznych, które zostały uwzględnione przy realizacji tej inwestycji.
- 3. Jeżeli zastosowanie szlaki do wykonania poboczy stanowi odstępstwo od projektu lub obowiązujących przepisów, jakie działania zostaną podjęte w celu dostosowania wykonanych robót do założeń projektowych oraz norm technicznych?**
Proszę o wskazanie planu działań naprawczych lub korekcyjnych, jeśli takie będą konieczne.
- 4. Czy w trakcie realizacji robót budowlanych przeprowadzono stosowne kontrole nadzoru inwestorskiego, które potwierdzają zgodność wykonanych prac z projektem i obowiązującymi przepisami?**
Proszę o przedstawienie dokumentacji dotyczącej nadzoru inwestorskiego oraz protokołów z ewentualnych kontroli. Z uwagi na powagę sprawy oraz istotne znaczenie poprawności wykonania robót drogowych dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie wynikającym z przepisów prawa, tj. do 14 dni od dnia złożenia interpelacji.

Z poważaniem,

Mariusz Abramowski

Radny Gminy Markusy