

Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY OKOŁO 100 KVA	
1.	Podstawowa moc zespołu prądotwórczego	do 100 kVA
2.	Napięcie	400V / 230 V
3.	Ilość faz	3
4.	Silnik	Ricardo
5.	Agregat w szczelnej, wyciszonej obudowie przystosowanej do różnych warunków atmosferycznych, z drzwiami dostępowymi do elementów silnika i prądnicy	posiada
6.	Automatyczny system zabezpieczający agregat (napięcie, przeciążenie)	posiada
7.	Ładowanie akumulatorów podczas postoju	posiada
8.	Funkcja automatycznego rozruchu	posiada
9.	Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie	posiada
10.	Zabezpieczenie przeciwprądowe	posiada
11.	Silnik wysokoprężny, 4 suwowy napędzany olejem napędowym	posiada
12.	Zbiornik paliwa	min. 150l
13.	Chłodzony cieczą	Tak
14.	Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa z regulatorem napięcia AVR	posiada
15.	Wyłącznik główny i awaryjny	posiada
16.	Podgrzewacz bloku silnika i cieczy chłodzącej	posiada
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEPKI POD AGREGAT	
1.	Wymiary wewnętrzne przyczepki	250 cm x 125 cm
2.	Wysokość burty	20 cm
3.	Koła	14 "
4.	Zawieszenie	Dwie osie
5.	Homologacja	2300 kg
6.	Instalacja elektryczna	Zgodna z kodeksem ruchu drogowego
7.	Koło podporowe	posiada

Poza powyższym:

- Zamawiający wymaga dostawy urządzeń, w tym dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do ich prawidłowego uruchomienia (zalanych olejem silnikowym oraz płynem eksploatacyjnym),

- Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim, instrukcja obsługi i przeglądów w języku polskim oraz karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa.
- Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2024 rokiem.